



1. Номинальное напряжение, 110кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 12.5кН
3. Длина пути утечки, 2230мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE
5	F21021	FITTING	1	QT450-10			
4	3052-1	PORCELAIN	1	IV			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1	F21031	FITTING	1	QT450-10			

**TECHNICAL REQUIREMENTS**

1. Nominal voltage: 110kV
2. Cantilever strength 12.5kN
3. Leakage distance 2230mm
4. Unless specified ACC. TO IEC 60168 & KDOP757522.001.TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent, should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H.D.G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP.757522.001 TU requirements

				DRAWING № 3052		
				ИОС-110-1250М		
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE
				1:7		
				TOTAL 2 PAGES		PAGE 1
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE	INSULATOR	
DRAWN						
CHECKED						
APPROVE						
DATE						
				MATERIAL		

