



1. Номинальное напряжение, 20 кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 20 кН
3. Длина пути утечки, 400 мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Nominal voltage: 20kV
2. Cantilever strength 20kN
3. Leakage distance 400mm
4. Unless specified ACC. TO IEC 60168 & KDOP757522. 001. TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent, should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H. D. G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP. 757522. 001 TU requirements

5	F21003	FITTING	1	QT450-10			
4	2363-1	PORCELAIN	1	V			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1	F21022	FITTING	1	QT450-10			
№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE

				DRAWING №		2363A	
				ИЭС-20-2000			
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE	
				TOTAL 2 PAGES		PAGE 1	
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE	INSULATOR		
DRAWN							
CHECKED							
APPROVE							
DATE					MATERIAL		

