



1. Номинальное напряжение, 35кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 10кН
3. Длина пути утечки, 900мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Nomainal voltage: 35kV
2. Cantilever strength 10kN
3. Leakage distance 900mm
4. Unless specified ACC. TO IEC 60168 & KDOP757522. 001. TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent , should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H. D. G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP. 757522. 001 TU requirements

5	F21023	FITTING	1	QT450-10			
4	3058-1	PORCELAIN	1	IV			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1	F21023	FITTING	1	QT450-10			
№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE

				DRAWING №		3058	
				ИОС-35-1000			
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE	
						1:4	
				TOTAL 2 PAGES		PAGE 1	
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE	INSULATOR		
DRAWN							
CHECKED							
APPROVE				MATERIAL			
DATE							

