



1. Номинальное напряжение, 35кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 20кН
3. Длина пути утечки, 700мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Nominal voltage: 35kV
2. Cantilever strength 20kN
3. Leakage distance 700mm
4. Unless specified ACC. TO IEC 60168 & KDOP757522.001.TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent, should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H.D.G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP.757522.001 TU requirements

5	F21023	FITTING	1	QT450-10			
4	3059-1	PORCELAIN	1	IV			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1	F21033	FITTING	1	QT450-10			
№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE	TOTAL	NOTE
					WEIGHT	WEIGHT	

				DRAWING № 3059		
				ИЭС-35-2000		
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE
					33kg	1:4
				TOTAL 2 PAGES		PAGE 1
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE	INSULATOR	
DRAWN						
CHECKED						
APPROVE						
DATE						
					MATERIAL	

