



1.Номинальное напряжение:	35кВ
2.Номинальное рабочее напряжение:	40.5 кВ
3.Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее :	190кВ
4.50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии:	42 кВ
5.При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения :	20мкСм
6.Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН :	10не менее
7.Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее :	1кНм
8.Строительная высота Н:	500 мм
9.Длина пути утечки, не менее:	116 см

7				
6				
5				
4				
3	внешняя изоляция	1	Силиконовая резина	H.T.V.
2	Стержень	1	Стержень из стекловолокна	N/A
1	Крепление к линии	2	Оцинкованная сталь	H.D.G.
ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	REMARK



# ИМПЭЛ

ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.AND SUBJECT TO CHANGE AS PER MANUFACTURING REQUIREMENT AND ENGINEERING TOLERANCES.

DSGN.	Pu Li
DRN.	Allen Zhu
CHD.	Emma Wan
APPD.	G.S Zhu
Date	2017.06.11

<b>TECHNICAL DETAILS.</b>
<b>TITLE</b>
<b>COMPOSITE POST INSULATOR</b>

SHEET NO.	Drawing No.
NO. OF SHEET	GN0002272A