



1.Номинальное напряжение:	220кВ
2.Номинальное рабочее напряжение:	252 кВ
3.Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее:	950кВ
4.50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии:	120кВ
5.При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения:	10мкСм
6.Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН:	8 не менее
7.Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее:	2кНм
8.Строительная высота H:	2100 мм
9.Длина пути утечки, не менее:	570 см

7				
6				
5				
4				
3	внешняя изоляция	1	Силиконовая резина	H.T.V.
2	Стержень	1	Стержень из стекловолокна	N/A
1	Крепление к линии	2	Оцинкованная сталь	H.D.G.
ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	REMARK



ИМПЭЛ

ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.AND SUBJECT TO CHANGE AS PER MANUFACTURING REQUIREMENT AND ENGINEERING TOLERANCES.

DSGN.	Pu Li
DRN.	Allen Zhu
CHD.	Emma Wan
APPD.	G.S Zhu
Date	2017.06.11

TECHNICAL DETAILS.	
SHEET NO.	TITLE
NO. OF SHEET	COMPOSITE POST INSULATOR

Drawing No.	GN0002295A
-------------	------------